

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082210155715 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01020507586
اسم العميل : عمر شوشه القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمباوند الفرسان عماره بي 11 بجانب مسجد القاهرة
تسجيل الدخول : 02:37 PM تسجيل الخروج : 05:02 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
إحلال الطيب الاختبار بالكامل وتركيب محابس ذاويه
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد عدد 2 حمام+مطبخ
تبين لنا وجود خلل في طابه في الخط البارد في المطبخ وتم اصلاحها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
تبين لنا وجود خلل في طابه في المطبخ في الخط البارد وتم اصلاحها
اجراءات الأكسسوارات : تغيير طيب الاختبار الي محبس ذاويه
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علويه بيبه ثم ثقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع الصرف 4بوصه عدد 2حمام وثقفلها جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل الشاور وثقفيله جيدا بماده الكيمافليكس رمادي
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.