

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082211081544 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01006600823
اسم العميل : اسماء عمر القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مجموعه 72 ع 51 ش 43 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:11 PM تسجيل الخروج : 01:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تفقيل حولين وش البنية جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
تغير مسمار القاعده الجانبي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات سيراميك وتقيله جيدا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.