

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082301005671 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01112003633
اسم العميل : دايركشن وايت مجموعه الرابع القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : فيلا 4 مشروع دايركشن وايت شركة اربيل المحافظة : مطروح
تسجيل الدخول : 11:22 AM تسجيل الخروج : 01:19 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط العمومي
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف وتبين وجود تسريب في الخط العمومي المغذي للحمام الماستر
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط العمومي المغذي لحمام الماستر قبل محبس الدفن في كوع المحبس (لحام) مقاس ثلث اربع

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 4
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف الذي تم تحديده والكشف عنه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.