

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082302082532 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01110429654
اسم العميل : عاطف عبد اللطيف القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التجمع الخامس الحي الثالث المنطقة السادسة فيلا 63 الدور الثاني يسار السلم حمام الضيوف
تسجيل الدخول : 07:42 PM تسجيل الخروج : 08:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب ف منيعة القاعدة
تبين وجود تسريب من علابة البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علابة بيبلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة والتقفيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.