

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082302093723 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01110001605
اسم العميل : احمد سلام القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : مجموعه 33 عماره 8 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:58 AM تسجيل الخروج : 02:01 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم وتبين وجود تسريب من صرف حوض الوش للحمام الخارجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وإصلاح الجزء التالف من صرف حوض الوش للحمام الخارجي
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.