

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082302232221 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01270209727
اسم العميل : عاصم نبيل القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : اخر شارع الشون - بجوار مسجد اهل السنة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:38 PM تسجيل الخروج : 05:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد لكشف والاختبار علي شبكه التغذية تبين لنا طبه با دخال الجدار تسبب تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يختبر لان الصرف خارجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.