

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082303172774 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01023046568
اسم العميل : نوح عبد القادر القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : زهراء المعادي جرائد سيتي ف 5 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:52 PM تسجيل الخروج : 07:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم يوجد خلل في بعض الأكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب. ولكن تبين وجود تسريب نسبي من محبس الدفن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهاك بما فيهم محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو شاسيه بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.