



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/27	رقم المعاينة :	2025082303424192
رقم التليفون :	01157842054	اليوم :	الأربعاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	علي مصطفى
المحافظة :	القليوبية	العنوان :	القليوبية ميت نما حوض الورد منزل 28 على سالم الدور الاول شمال السلم
تسجيل الخروج :	07:23 PM	تسجيل الدخول :	07:12 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف الغسالة :	تم
لا يوجد	عدد	صرف البانيو :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
تم فحص عدد 2 بلاعه وتبين لنا تسريب في عدد 2 بلاعه	عدد 2	فحص البيبة :	تم
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن مخرج غير مطابق في البيبة المطبخ ويوجد تسريب من كرسي القاعده لعدم تثبيته ووجود فراغات في ارضية الحمام والمطبخ لعدم تفقيلم جيدا

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات البيبة : غلق مخرج بيبه المطبخ المفتوح وتركيب علائه لعدد 2 بلاعه وتفقيلمها بماده سينوفيل
- قاعدة التواليت : تغيير مليجه القاعده وطقم المسamar وتفقيلمها جيدا
- اجراءات الأرضيات : تفقيلم فواصل الأرضيات للحمام والمطبخ سينوفيل

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

