

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082303430475	تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01044660334
اسم العميل : الرفاعي فرج	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : زايد هابس خلف جامعة النيل	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:44 PM	تسجيل الخروج : 04:27 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة :	عدد	
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب (شاور)
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من التقفيل الذي بين البنية والوش الاستالس
فحص قاعدة التواليت :	عدد	
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البنية :	التقفيل الجيد اسفل الوش الاستالس بماده السيئوفيل
قاعدة التواليت :	
اجراءات الارضيات :	لا يوجد
مجموعة العزل :	يستحسن تفريغ وحقق فراغات الشاور بالكامل من الداخل والخارج جيدا بماده الكابليكس لعدم عمل منها اي مشاكل فيما بعد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

