

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082303595847 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01127750000
اسم العميل : ايمن محمد محمود القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عماره 77 ك المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:00 PM تسجيل الخروج : 04:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
فحص البنية : تم عدد 2
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية ولكن تبين وجود خلل في تقفيل عدد ٢ ببينه و فاصل البانيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : تقفيل عدد ٢ وش ببينه بمادة كيمافليكس
قاعدة التواليت : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : لا يوجد اجراءات مطلوبه
مجموعة العزل : تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.