

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082305000521 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01013910905
اسم العميل : محمود التوني القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ح الاهرام عمارة 40ط المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:56 PM تسجيل الخروج : 02:22 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

تم فحص واختبار عدد 2 غرفة تفتيش وخط 4 بوصة 6م

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 2 غرفة تفتيش وتحتاج إلى الترميم والعزل

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : إعادة ترميم وعزل عدد 2 غرفة تفتيش
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.