

بيانات العميل

رقم المعايمة : 2025082305254080 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001581767
اسم العميل : عزت عبده القانم بالمعايمة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش محمد ابراهيم - من ش جسر السويس - 90 المحافظة : القاهرة
بجوار ش جمال عبد الناصر
تسجيل الدخول : 05:29 PM تسجيل الخروج : 05:40 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص وتبين وجود تسريب من جلبية تطويل بالإضافة إلى وجود بعض الاكسسوارات المتهاكة
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
تم الفحص و لم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تم الفحص و لم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تم الفحص و تبين وجود خلل في بنية حمام المكتب
تم الفحص ولم يتبين وجود خلل
لا يوجد
بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الاكسسوارات : إحلال و تغيير جلبية التطوير المسببة التسريب و إحلال وتغيير الاكسسوارات المتهاكة
اجراءات الصرف : لا يوجد اجراءات مطلوبه لشبكة الصرف الداخلية
مطلوب عزل غرفة التفتيش
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتقفيلها بمادة سيتوفيل الخاصة بحمام المكتب
قاعدة التواليت : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات الأرضية أمام باب العمارة و حقنها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.