

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082305330762 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01127175777
اسم العميل : محمد شوقي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : زهراء المعادي عمارة ١٤ الدور الرابع شقه ٤٠٢ المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:01 PM تسجيل الخروج : 06:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة الكبير

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	يوجد خلل في تقفيل علوية البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الطرقة الكبير

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : التقفيل الجيد لعلوية البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

