

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082308372324 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01155540905
اسم العميل : داليا كمال القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مجموعة 32 - عمارة 26 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:31 PM تسجيل الخروج : 02:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الفحص والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن أسفل خلاط الدش(كوع لحام نص بوصه)

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم.. صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن كوع 90 لحام
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علبه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.