



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/26	رقم المعاينة :	2025082309440347
رقم التليفون :	01002241411	اليوم :	الثلاثاء
القائم بالمعاينة :	محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف	اسم العميل :	تامر ابراهيم
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	طريق السويس - كومباوند جاردنينا سيتي عماره 187
تسجيل الخروج :	09:49 PM	تسجيل الدخول :	08:46 PM
الإجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الأكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبة :	تركيب علية بيبه وتفقيلها بماده السيروفيل
قاعدة التواليت :	احلال وتجديد قاعدة التواليت
اجراءات الأرضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيروفيل وتفقيل داير ولد البانيو بماده السيروفيل
مجموعة العزل :	

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

