

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082309453531 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01020020329
اسم العميل : عبد الرحمن ايمن القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : وصال ريزيدنس عماره 134 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:39 PM تسجيل الخروج : 02:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم.. يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
يوجد خلل في منبجه القاعده تؤدي الي تسريب مستمر
فحص خط التكيف : عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات ولكن تبين وجود تسريب مستمر من منبجه القاعده مغلقة عند كل استخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده مع تغيير طقم مسمار جانبي
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفريغ بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.