

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082309530292	تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01093979456
اسم العميل : محمد فتحي محمد	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : ش محمد حسني مبارك وردان بجوار 23 مطافي وردان و شارع التأمين الصحي	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:56 PM	تسجيل الخروج : 05:12 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1
الكشف الحراري : تم	
الموجات الصوتية : تم	
فحص الاكسسوارات : تم	
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه	

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1
صرف الغسالة : تم	عدد 1
صرف البانيو : تم	عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0	
فحص البيبة : تم	عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0	
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه	

### الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه وتقبلها جيدا بماده السيتوفيل
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
- تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
- مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.