

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082309565971 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001960373
اسم العميل : شريف صلاح القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : الامام ابن حنبل متفرع من ش الطيران 4 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:20 PM تسجيل الخروج : 05:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب	عدد 1	تم اختبار ضغط المياه :
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب	عدد 1	ضغط المياه البارد :
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء		ضغط المياه الساخن :
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه		الكشف الحراري :
تم..يوجد خلل في الاكسسوار الموجود		الموجات الصوتية :
تم الاختبار والفحص علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن نص بوصه خلف القاعده		فحص الاكسسوارات :
		نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

تم الاختبار ولا يوجد تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :
لم يتم	عدد 1	صرف الغسالة :
تم الاختبار وتبين وجود خلل في وش طابق البانيو	عدد 1	صرف البانيو :
لم يتم	عدد 1	صرف حوض المطبخ :
وجود خلل في جسم البنيه لانه زهر	عدد 1	فحص البنية :
وجود خلل في منيجه القاعده	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :
لم يتم	عدد 0	فحص خط التكيف :
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات ولكن تبين وجود خلل في وش طابق البانيو يؤدي الي تسريب نسيبي		نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن نص بوصه
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وتجديد جسم البنيه من زهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.