

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082312030025 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01112199556
اسم العميل : دكتور الحسين احمد محمد طه القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : المقطم قطعه 8611 الدور الثاني شقه 204 ش القاهرة
مهندس عاطف منكور
تسجيل الدخول : 12:29 PM تسجيل الخروج : 01:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب من جاليرية الشاور
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ويوجد تسريب من جاليرية الشاور
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
يوجد تسريب من ملجعة قاعدة مقفوله
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من جاليرية الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجعة القاعدة وتفتيلها بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : إحلال وتجديد جاليرية الشاور + تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيمافليكس البود

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.