

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082312245269 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01150211701
اسم العميل : محمد عادل القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : حى الزهور - قطاع د - عمارة الدور الأرضي 466 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:51 PM تسجيل الخروج : 02:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف حوض الوش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد طقم سنترك خلاط الشاور
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف حوض الوش (الماسورة غير متصله بالبنية)
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتفتيلها بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.