

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082312393123 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01227461421
اسم العميل : محمد كمال الدين احمد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة حدائق الاهرام عمارة 150 هـ الدور الثالث شقه 11 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:34 PM تسجيل الخروج : 01:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب نسبي من محبس الشطاف

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد
صرف البانيو : لا يوجد عدد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد
بعد الفحص تبين خلل في ارضيه الحمام لعدم ثقيلها ويوجد تسريب من صندوق التواليت علي الارض مستمر لعدم ثقيل الكمبنيشن كما يوجد تسريب من البلاعه لعدم وجود علايه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : الثقيل الجيد حول الاكسسوار الخاص بالحمام بماده السيتوفيل
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه و ثقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير ماكينه الكومبنيشن لتجنب المشاكل
اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام بماده السيتوفيل وحول حلق الباب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.