

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082312505449 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01126985798
اسم العميل : سعيد توفيق القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : التجمع الخامس - عمارات النرجس ق 647 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:41 PM تسجيل الخروج : 02:02 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده (الكيميا فليكس)
تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيراميك)

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.