

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082312532826	تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01222250083
اسم العميل : خيرى مباشر	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : القنايات	المحافظة : الشرقية
تسجيل الدخول : 04:07 PM	تسجيل الخروج : 04:50 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار بالكامل	اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علايه بنيه ثم تغلقها بماده السيترفيل
اجراءات التواليت : لا يوجد	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتغلقه جيذا بماده الكيمافليكس
اجراءات العزل : لا يوجد	تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيذا بماده السيترفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.