

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082401044643	تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01143506315
اسم العميل : اللواء علاء جاد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : بجوار كارته a التجمع الخامس فيلا 61 المنوريل	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:20 AM	تسجيل الخروج : 12:21 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 0	تشبك ع القاعده لأنها معلقه
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	قاعدة التواليت : تشبك ع القاعده لأنها معلقه
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات الشاور وتقفيله جيذا بماده الكيمافليكس رمادي ملحوظه العميل عندو شاورين اخر محتاج يقفلهم كيمافليكس كده مطلوب كيمافليكس ابيض + امبويه رمادي
اجراءات البنية : لا يوجد	مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

