

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082401130485 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01112010966
اسم العميل : طارق محمد ابراهيم القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مساكن الزاوية الحمراء بلوك 184 مدخل 5 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:19 PM تسجيل الخروج : 09:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد شرخ في المسوره جانب القاعده

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 0 تبين لنا وجود صرف خارجي
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تبين لنا وجود تسريب في منجيه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع الأكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منجيه القاعده وتقلها جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سير اميك جيداً بماده السيتوفيل
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقبله جيداً بماده الكيمافيكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.