

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082401161942 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01096625332
اسم العميل : ابراهيم محمد ابراهيم القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدينة بدر الحي الثالث المجاوره الاولى قطعه 123 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:00 AM تسجيل الخروج : 12:03 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	يوجد خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 0	لا يوجد
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.