

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082402565168	تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01221149796
اسم العميل : فاطمه عبد الفتاح	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ميامي الجديده مدينه الأطباء	المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 09:21 PM	تسجيل الخروج : 10:55 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.