

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082403471317 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01500076540
اسم العميل : اسامه مصطفى دياب القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : الحي الثالث المجاوره الرابعه ش 28 قطعه 932 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:43 PM تسجيل الخروج : 05:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد (شرح في ماسورة ١/٢ بوصه)
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد ٢ علوية بنية وتقليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.