

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082407504065 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01005748388
اسم العميل : هاني محمد ادريس القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : .. المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:59 PM تسجيل الخروج : 08:33 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص وتبين لنا خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك خلاط المطبخ واحلال وتجديد طقم سنترك خلاط حمام الرئيسي بجانب المطبخ والتشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد طقم مليجه قاعدة التواليت احلال وتجديد طقم مسمار قاعدة التواليت تقفيل قاعدة التواليت بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيوفيل وتقفيل بنية الشاور بماده السيوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.