

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082408483544 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01221730471
اسم العميل : مهندس مروان حسين القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ميشيل بخوم ميدان الثورة امام نادي الصيد 3 المحافظة : الجيزة
المهندسين الدور الثالث تسجيل الدخول : 01:36 PM تسجيل الخروج : 01:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري
تم عمل موجات صوتية
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة الكبير

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
لا يوجد علية بنية
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.