

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082408513586 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01100645140
اسم العميل : محمد حسن القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدينة 15 مايو مجاوره 25 عماره 45 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:02 AM تسجيل الخروج : 12:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختباري يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار.لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل في قاعدة التواليت
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات الداخليه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.