

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082409474170 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01140000902
اسم العميل : فريد شومان القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : التجمع الخامس كمباوند جاليريا بجوار مفيد المحافضة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:29 PM تسجيل الخروج : 03:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده (الكيمافليكس)

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

