

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082411323720 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01553584898
اسم العميل : اسامه محمد عبد العزيز القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : ش الامل عمائر المستثمر الصغير 16 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:51 AM تسجيل الخروج : 12:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه
الحمام الماستر

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.