

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082411490558 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01151609878
اسم العميل : احمد جمعة القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : واحد المحروسة ابراج الحلواني المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:56 PM تسجيل الخروج : 08:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص الببية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لا يوجد
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لم يتم
تم الاختبار
قاعده معلقه
لم يتم.. استكمال ليوم اخر
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات كما تبين وجود خلل في جاريلا الشاور يؤدي إلى تسريب نسبي عند الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : يفضل تقفيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : يتم التشبيك على منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل الشاور بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.