

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082412583845 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01234508889
اسم العميل : ياسر علي عبد اللطيف القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدينة القادسيه تقسيم بسمه النور طريق القاهره المحافظه : القليوبية
اسماعيليه الصحراوي ك 48 قطعه 311 تسجيل الدخول : 03:31 PM
تسجيل الخروج : 04:53 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم .يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل في جسم البنية يؤدي الي تسريب نسبي لعدم وجود علايه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 1
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تتم الاختبار علي شبكه الصرف ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار. لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علايه بيبا
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل ويفضل حقن فواصل البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

