

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082501431195 تاريخ الكشف : 2025/09/01  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01225861805  
اسم العميل : عمرو محمد عبدالرحمن القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد  
العنوان : ش ترعه الجندي 110 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 12:54 PM تسجيل الخروج : 02:09 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في حمام المستر أسفل البانيو تحت طابق البانيو ملحوظه البانيو مبانى  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود شرخ في جلبه تطويل في حوض الوش  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب في كوع الحام أسفل البانيو المبانى

#### اختبارات شبكة الصرف

|     |                      |
|-----|----------------------|
| عدد | صرف حوض الوش :       |
| عدد | صرف الغسالة :        |
| عدد | صرف البانيو :        |
| عدد | صرف حوض المطبخ :     |
| عدد | فحص البيبة :         |
| عدد | فحص قاعدة التواليت : |
| عدد | فحص خط التكيف :      |

نتيجة الاختبارات : لم يتم الكشف

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تركيب شبكه تغذيه خارجيه لعدد خلاط دش +تغذيه كرسى القاعده تغذيه خلاط الشطاف سخن وبارد تغذيه حوض الوش ساخن وبارد و الغساله بارد

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البيبة : لا يوجد  
قاعدة التواليت : لا  
اجراءات الارضيات : لا  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.