

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082502270971	تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : +974 6667 5910
اسم العميل : حاتم ابراهيم	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : أش 18 545	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:51 AM	تسجيل الخروج : 12:11 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب في
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين لنا خلل في ملججه قاعدة التواليت
فحص البنية : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين لنا خلل
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين لنا خلل
اجراءات الصرف : لم يتبين لنا خلل
اجراءات البنية : لم يتبين لنا خلل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

