

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082505150941 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01097618813
اسم العميل : محمد ابراهيم القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع الجنزوري بجوار مسجد ابو بكر 18 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:18 PM تسجيل الخروج : 07:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا وجود خلل في جلبه التطويل لمحبس الزوايه بجانب حوض الوش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجلبه
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.