

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082506002132 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001380046
اسم العميل : حبيب اشرف القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : زايد 2000 عمارة 405 الدور الارضى شقة 3 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:38 PM تسجيل الخروج : 07:29 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط الساخن لشمعة السخان ولم يتم الكشف عنه بناء على طلب العميل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : إحلال وتجديد صرف حوض المطبخ لانه زهر في بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : الغاء خط الساخن للمطبخ وتشغيل خط الساخن الجديد فقط
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد صرف حوض المطبخ من زهر إلى بلاستيك
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.