

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082506070176 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01288519199
اسم العميل : سحر احمد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : إسكان ال100 مدينه الشروق عماره 184 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:52 PM تسجيل الخروج : 01:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب ف شرح ف ماسوره ق الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء ف الخط الساخن شرح ف ماسوره ثلاث تربيع
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

