

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082506400822	تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01062320958
اسم العميل : محمد عبد الوهاب	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الرحامنه	المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 01:18 PM	تسجيل الخروج : 03:23 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم تشيك ع جلب التطويل
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات :		بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك ع جلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيذا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.