

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082509580226 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01507961761
اسم العميل : محمد سيد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ميدان الحصري فوق مكتبة برناسوس الدور 3 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:16 PM تسجيل الخروج : 06:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.