

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082510180087 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01000980828
اسم العميل : مصطفى عزت القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس بالم هيلز فيلا 81 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:10 PM تسجيل الخروج : 01:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علبه بيبه والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفصيل اي فراغات موجوده في رخام الارضيات بماده عازله
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.