

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082511342118 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01067814887
اسم العميل : محمد عبد الله نوفل القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : امتداد رمسيس 2 عماره 184 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:01 PM تسجيل الخروج : 01:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد خارجي ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن خارجي ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم.يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكة التغذية الخارجيه ساخن وبارد ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
لا يوجد
لا يوجد
صرف خارجي
يوجد خلل في جسم البنية لانها زهر
لا يوجد
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود خلل في جسم البنية بخط الصرف الخارجي لها
لانها زهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : تغيير الخط المتصل بجسم البنية الخارجيه من زهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : تغيير جسم البنية بالكامل الي بلاستيك
قاعدة التواليت : لا يوحظ
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.