

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082511373550 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01067814887
اسم العميل : /محمد احمد على القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : امتداد رمسيس 2 عماره 184 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:11 PM تسجيل الخروج : 01:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل في بعض الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد والخط الساخن وتبين وجود خلل في الشبكات التغذية لأنها حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..يوجد خلل
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف البانيو : تم عدد 0 صرف خارجي
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل في جسم البنية لانها زهر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين وجود خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود خلل في حوض الوش لانه زهر كما تبين خلال الاختبارات أن شبكات الصرف زهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد شبكات التغذية من حديد الي بلاستيك
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد شبكات الصرف من زهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : تغير جسم البنية الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.