

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082511565211 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01271123450
اسم العميل : هيثم مصطفى القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش ترعة الجبل 44 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:27 PM تسجيل الخروج : 08:29 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب شرخ ف ماسوره الخط البارد
بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب ف شرخ ف ماسوره نص بوصه تحت الساخن
تم وله يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط البارد شرخ ف ماسوره نص بوصه
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.