

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082603275614 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01117097876
اسم العميل : المهندس سيد سليم القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش سكه سوق الظلط 17 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:57 PM تسجيل الخروج : 03:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا وجود خلل في طبه با اسفل الحوض

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.