

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082603494610 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01094368053
اسم العميل : كريم طنطاوي القانم بالمعايينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع محمد جلال متفرع من شارع 14
العشرين فيصل خلف كشرى الحلو شارع
العشرين
تسجيل الدخول : 12:54 PM تسجيل الخروج : 02:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد عباره عن شرخ في ماسوره مقاس ثلث اربع خلف البانيو وتم الكشف عنه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد الذي تم الكشف عنه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.