

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082608361060 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01010666676
اسم العميل : احمد فاروق القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : ز م نصر ابراج الزهور بلازا برج 2 شقه 73 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:13 PM تسجيل الخروج : 04:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 وجود تسريب ف فرغت قلب محبس الدفن
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار والكشف وتبين لنا وجود تسريب ف الخط الساخن شماعة خلاط البانيو
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب ف الخط الساخن وجود تسريب فرغت قلب المحبس الدفن

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب ولكن وجود خلل ف بدايه الصرف
صرف الغسالة :
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم وله يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط الساخن
إحلال وتجديد الجزء التالف ف فرغت قلب المحبس
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تركيب تطويله صرف بوصه ونص حوض الوش
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسي القاعده لانه مقفول
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.