

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082608421923 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01121620974
اسم العميل : احمد محمد فتحي القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : ش عبد الفتاح الروبي العمرانيه الشرقيه 17 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:34 PM تسجيل الخروج : 06:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من الاكسسوار لانها متهالكه بالكامل

عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لم يتم الاختبار لان الشبكات رصاص والبانيو متهالك ومحتاجه تتغير بالكامل

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : يجب تغيير الاكسسوار بالكامل عبارة عند 4 محبس زاويه و2 سنترك خلاط ووصلات حوض الوش عدد 2 وصله
اجراءات الصرف : يجب احوال شبكه الصرف بالكامل وتغييرها من رصاص الي بلاستيك عدد 2 صرف حوض وبانيو وبلاعه وتواليت
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.